

CSI SpA  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**CSI**  
**CERT**


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2420/12

 SGC N° 032A  
 SGA N° 032D  
 FSD N° 032E  
 ISP N° 049E  
 IAB N° 0056

 Membro degli accordi  
 di Mutuo Riconoscimento EA, IM e IAC  
 Signatory of EA, IM and IAC  
 Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO CE DI CONFORMITA'

### EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 332/12 del/dated 06/12/2012

si certifica che la Società/we certify that the Company

**EMME ANTINCENDIO S.r.l.**
**Via Del Molino, 40 - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY**

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE  
 has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive

## ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 100 CON SERBATOIO IN ACCIAIO AL CARBONIO

**Codici: PIEMONTE 18221, PIEMONTE 18222, PIEMONTE 18223, PIEMONTE 18224, PIEMONTE 18225, PIEMONTE 18226**
**KG 100 POWDER WHEELED FIRE EXTINGUISHER WITH CARBON STEEL VESSEL**
**Codes: PIEMONTE 18221, PIEMONTE 18222, PIEMONTE 18223, PIEMONTE 18224, PIEMONTE 18225, PIEMONTE 18226**

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 16 barg; TS<sub>min</sub> -30 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C  
 Gruppo Fluidi/Fluid Group 2 - Categoria/Category III

17/12/2012

 Prima emissione  
 First issue

//

 Ultima emissione  
 Last issue

16/12/2022

 Scadenza  
 Expiring