



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTI il certificato di prova n. 006/B del 10/11/05 emesso dal Laboratorio TE.S.I. S.r.l., nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/497/153 sott. 5 del 23/01/2006 e successivo rinnovo DCPREV Prot. 2778 del 01/03/2011;

VISTA l'istanza presentata dalla società **EMME ANTINCENDIO S.r.l. c.c. 002** Via del Molino , 40 - 52010 Corsalone (AR), per ottenere il rinnovo dell'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **"FRANK 2"** a CO2 da 2 kg classe **"B"** con capacità estinguente **"34B"**;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **"FRANK 2"** a CO2 da 2 kg classe **"B"** con capacità estinguente **"34B"**;

La presente omologazione ha validità fino al 23/01/2021 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestataro della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO: IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	05/05/2016
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0	1	1	5
1	1	1	2
4	7	6	3
8	5	5	